

# Frister för rengöring/sotning och brandskyddskontroll

## Rengöring/sotning

### Värme, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna

Typ av panna eller bränsle	Frist
Konventionella pannor som eldas med <b>fast bränsle</b> .	3 ggr/år.
Pannor som eldas med <b>fast bränsle</b> och som har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.	2 ggr/år.
Pannor där eldning sker med <b>träpellets</b> eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.	1 gång/år.
Pannor där eldning sker med <b>tung eldningsolja</b> eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.	3 ggr/år
Pannor där eldning sker med <b>lätt eldningsolja</b> eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt <b>överstiger 60 kW</b> .	1 gång/år.
Pannor där eldning sker med <b>lätt eldningsolja</b> eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannan märkeffekt uppgår till <b>högst 60 kW</b> .	2 år (vartannat år)
Pannor, oavsett använt bränsleslag, som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.	3 år (vart 3:e år)

## Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Typ av eldstad eller bränsle	Frist
Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.	6 ggr/år.
Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.	1 ggr/år.
Om eldning sker för <b>enskilt hushålls behov</b> kan frister för lokaleldstäder tillämpas.	

## Lokaleldstäder

Omfattning av eldning	Frist
Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.	1 gång/år.
Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.*	3 år (vart 3:e år)
Eldstäder som finns i ett fritidshus.**	3 år (vart 3:e år)

## Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Typ av användning	Frist
Imkanaler som betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.	3 ggr/år, fördelas jämt.
Imkanaler som betjänar kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet samt pizzaugnar och bakugnar.	1 gång/år.

## Undantag och övergångsbestämmelser

- Undantag från sotning medges när eldning **inte** skett mellan två sotningstillfällen.
- Kommunen kan i enskilt fall, om det finns synnerliga brandskyddsmässiga skäl, besluta om annan frist.
- Undantag kan medges vid övergångsförfarandet i samband med införandet av nya sotningsfrister.

\* Eldning i mindre omfattning innebär mindre än 500 kg normaltorkad ved per år, ca en kubikmeter.

\*\* Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.

## Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll skall utföras i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i MSBFS 2014:6 lämnat föreskrifter om vilka objekt som skall omfattas av brandskyddskontroll samt med vilka intervaller brandskyddskontroll skall ske. Nedan redovisas en sammanställning av fristerna för brandskyddskontroll, för exakta formuleringar se MSBFS 2014:6.

### Värme-, varmvatten-, varmlufts – och ångpanna

Typ av eldstad/bränsle eller omfattning av bränsle	Frist
Konventionella pannor som eldas med fasta bränslen eller tung eldningsolja.	3 år.
Eldning sker med pellets i helautomatisk, standardiserade anläggningar som är speciellt konstruerad för eldning med pellets.	6 år.
Pannor där eldning sker i mycket begränsad omfattning.***	6 år.
Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.	6 år.
Pannor som eldas med annat bränsle än fast bränsle eller tung eldningsolja.	6 år.

### Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Typ av eldstad eller bränsle	Frist
Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja.	3 år.
Eldstäder där eldning sker i mindre omfattning för enskilt hushåll eller eldstäder som finns i ett fritidshus.****	6 år.

\*\*\* Med eldning i mycket begränsad omfattning avses vanligen eldning vid enstaka tillfällen per år. Ex. reservpannor och pannor som används för så kallad spetsvärme i t ex värmepumpsanläggningar.

\*\*\*\* Eldning i mindre omfattning innebär mindre än 500 kg normaltorkad ved per år, ca en kubikmeter. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.

## Lokaleldstäder

Typ av eldstad eller bränsle	Frist
Eldstäder som eldas med fast bränsle.	3 år.
Eldstäder som används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus.*****	6 år.
Eldstäder som eldas uterslutande med gas.	6 år.
Eldning sker med pellets i eldstäder som är helautomatiska och speciellt konstruerad för eldning med pellets.	6 år.

## Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Typ av anläggning	Frist
Imkanaler betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.	2 år

## Övergångsbestämmelser

Fristen för den första brandskyddskontrollen för ett objekt som infaller efter 1 januari 2015 får av planeringsskäl avvika från fastställda frist enligt följande:

- Kontrollfrister som är tre år ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2018. Dessförinnan får kontroll genomföras med frist som är mellan tre år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.
- Kontrollfrister som är sex år ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2021. Dessförinnan får kontroll genomföras med frist som är mellan sex år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.

\*\*\*\*\* Eldning i mindre omfattning innebär mindre än 500 kg normaltorkad ved per år, ca en kubikmeter. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.